

- 允許 FUN96(LINK2)、FUN97(LINK1)通訊便易指令在定時中斷副程式中執行  
說明：在應用上,透過通訊方式與多台智慧型週邊連線或多台永宏 PLC 作一般 CPU LINK 時,利用此種技巧可增快整體之通訊反應時間。
  
- 配合電子式無接點多工溫度量測模組,FUN72(TP4)、FUN73(TSTC)溫度量測與溫控便易指令可調整溫度量測更新反應時間最短至 0.4 秒  
說明：更改 R4014 之設定值可改變溫度量測更新反應時間,例如
  - R4014=100, 代表溫度量測更新反應時間為 0.4 秒
  - 
  - 
  - 
  - R4014=250, 代表溫度量測更新反應時間為 1 秒
  - 
  - 
  - 
  - R4014=2000, 代表溫度量測更新反應時間為 8 秒