

- 允许 FUN96(LINK2)、FUN97(LINK1)通讯便易指令在定时中断子程序中执行
说明: 在应用上,透过通讯方式与多台智能型外围联机或多台永宏 PLC 作一般 CPU LINK 时,利用此种技巧可增快整体之通讯反应时间。

- 配合电子式无接点多任务温度量测模块,FUN72(TP4)、FUN73(TSTC)温度量测与温控便易指令可调整温度量测更新反应时间最短至 0.4 秒
说明: 更改 R4014 之设定值可改变温度量测更新反应时间,例如
 - R4014=100, 代表温度量测更新反应时间为 0.4 秒
 -
 -
 -
 - R4014=250, 代表温度量测更新反应时间为 1 秒
 -
 -
 -
 - R4014=2000, 代表温度量测更新反应时间为 8 秒