

- FUN150(Modbus RTU Master)通讯便易指令新增可对 Modbus RTU Slave 之通讯外围下达单一缓存器或单一接点之写入命令

说明：在许多提供 Modbus RTU 通讯协议之智能型外围,其缓存器资料之设定或写入往往祇提供单一写入命令(Modbus 之 Function Code=06),为了顺利与此类型外围联机及对其缓存器作设定,因此新增此功能。

FUN150 通讯表格里之命令栏代码及说明如下：

读取 (Read; 代码=1, 多点缓存器或接点资料读取)

写入 (Write; 代码=2, 多点缓存器或接点资料写入)

单点写入 (Write Single; 代码=3, 单点缓存器或接点资料写入)

- 改善通讯端口 Port 0 透过 FB-485P0 作 RS-485 多台 PLC 网络联机时偶有通讯不稳现象。